

耐震性能一覧表 令和6年3月31日

凡例

<耐震性能>
耐震性能区分表参照(右表)

<構造・階数>

1. RC: 鉄筋コンクリート造
2. SRC: 鉄骨鉄筋コンクリート造
3. S: 鉄骨造
4. RC+S: 体育館の屋根は鉄骨造
5. OF: 地上階数
6. OB: 地下階数

<建設年度>

1. S50/52年度: 同一棟において建設年度が異なる建物

<着手予定時期>

1. ~R〇〇: 令和〇〇年度までに着手するもの
2. R6予定: 令和6年度に着手予定のもの
3. 着手済: 既に耐震化に着手しているもの

<来年度予定>

1. 設計: 令和6年度に設計業務をする予定のもの
2. 工事: 令和6年度に工事をする予定のもの

<特定天井の有無>
特定天井を有する施設の場合「○」を記載。なお、合築施設にあっては府所有部分が対象。

<特定天井の対策状況>
特定天井を有する施設について、天井等の耐震対策の状況を記載。

区分	構造耐震指標Is値等	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性
A	(1)耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの ・第2次診断法のIs値0.6以上に相当すると判断	地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が低い。
	(2)耐震診断の結果を踏まえ、耐震改修したもの(現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの)	
	(3)現行の建築基準法により建設されたもの(建替えたものも含む)	
B	耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもの ・第2次診断法のIs値0.3以上0.6未満に相当すると判断	地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が高い。
C	耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもの ・第2次診断法のIs値0.3未満に相当すると判断	

「着手予定時期」は、設計等に着手する時期を示しています。
現在、本府においては全ての施設について見直しを行っており、今後、施設のあり方検討や府有財産の有効活用などの検討状況を踏まえ、着手予定時期等は適宜、点検・見直しを行います。

その他の一般建築物

<一般庁舎>

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府立青少年海洋センター	泉南郡岬町淡輪6190番地	宿泊管理棟	A(2)	RC 6F	昭和49年度	-	子ども青少年課	-	-	-	改修済(平成23年度)	-	-
		集会室展示棟	A(1)	S 3F	昭和49年度	0.79	子ども青少年課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有	-	-
		体育館	A(1)	RC+S 1F	昭和49年度	0.75	子ども青少年課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有	-	-
		スタッフケビン	A(1)	RC 3F	昭和50年度	0.65	子ども青少年課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有	-	-
		ヨットハウス	A(3)	RC 2F	平成4年度	-	子ども青少年課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府立青少年海洋センターファミリー棟(マリノロッソ海風館)	泉南郡岬町淡輪6190番地	ファミリー棟	A(3)	RC 4F 1B	平成6年度	-	子ども青少年課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府公館	大阪市中央区大手前2丁目1番46号	大阪府公館	C	RC・組積造 2F	大正12年度	0.24	庁舎管理課	用途廃止	-	-	使用停止(大サロン除く)	-	-
分館6号館	大阪市中央区大手前3丁目1番88号	分館6号館	A(2)	RC 3F 1B	昭和34年度	-	庁舎管理課	-	-	-	改修済(令和2年度)	-	-
旧職員会館	大阪市中央区大手前2丁目1番59号	旧職員会館	未診断	RC 4F 1B	昭和33年度	-	庁舎管理課/人事部	用途廃止	-	-	使用停止	-	-
旧議会会館	大阪市中央区大手前2丁目2番6号	旧議会会館	B	RC 2F	昭和37年度	0.42	庁舎管理課	用途廃止	-	-	使用停止	-	-
なにわ北府税事務所	大阪市北区西天満3丁目5番24号	本館	A(2)	SRC 6F 1B	昭和46年度	-	税政課	-	-	-	改修済(平成27年度)	-	-
泉北府税事務所	堺市堺区中安井町3丁目4番1号	本館	A(2)	RC 4F	昭和43年度	-	税政課	-	-	-	改修済(平成27年度)	-	-
中河内府税事務所	東大阪市御厨栄町4丁目1番16号	本館	A(1)	RC 3F 1B	昭和48年度	0.69	税政課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有	-	-
夕陽丘庁舎	大阪市天王寺区伶人町2番7号	本館	A(1)	SRC 4F 1B	昭和48年度	0.75	税政課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有	-	-
大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)	大阪市中央区大手前1丁目3番49号	本館	A(3)	SRC 10F 1B	平成6年度	-	男女参画・府民協働課	-	-	-	新耐震	○	R1改修工法検討
センチュリーオーケストラハウス	豊中市服部緑地1-7	オーケストラハウス	A(3)	RC 2F 1B	平成3年度	-	文化・スポーツ室 文化課	-	-	-	新耐震	○	R1改修工法検討
大阪府立江之子島文化芸術創造センター	大阪市西区江之子島2丁目1番34号	大阪府立江之子島文化芸術創造センター	A(2)	RC(一部S) 4F 1B	昭和13年	-	文化・スポーツ室 文化課	-	-	-	改修済(平成23年度)	-	-
大阪府立国際会議場	大阪市北区中之島5丁目3番51号	大阪府立国際会議場	A(3)	SRC13F 3B	平成11年度	-	都市魅力創造局 企画・観光課	-	-	-	新耐震	○	R5基本計画
旧芦原高等職業技術専門学校	大阪市浪速区木津川2丁目3番15号	校舎	A(3)	RC 3F 1B	平成3年度	-	情報公開課	-	-	-	新耐震	-	-
日本万国博覧会記念公園	吹田市千里万博公園10番6号	旧国際児童文学館	A(3)	RC 2F 1B	昭和58年度	-	日本万国博覧会記念公園事務所	-	-	-	新耐震	-	-
日本万国博覧会記念公園	吹田市千里万博公園1番1号	砂の広場休憩所	A(3)	RC(一部S) 2F 1B	平成5年度	-	日本万国博覧会記念公園事務所	-	-	-	新耐震	-	-
		スポーツハウス	A(3)	S 2F	平成3年度	-	日本万国博覧会記念公園事務所	-	-	-	新耐震	-	-
		競技場(メインスタンド)	A(3)	RC 4F	昭和61年度	-	日本万国博覧会記念公園事務所	-	-	-	新耐震	-	-
		競技場(バックスタンド)	A(3)	RC 2F	平成1年度	-	日本万国博覧会記念公園事務所	-	-	-	新耐震	-	-
		(EXPO'70パビリオン)旧鉄鋼館	A(2)	RC 5F	昭和44年度	-	日本万国博覧会記念公園事務所	-	-	-	改修済(平成21年度)	○	一部対策済
		万博記念ビル	A(2)	RCPC 4F	昭和44年度	-	日本万国博覧会記念公園事務所	-	-	-	改修済(平成22年度)	-	-
		迎賓館	A(2)	RC 2F	昭和44年度	-	日本万国博覧会記念公園事務所	-	-	-	改修済(令和2年度)	-	-
		中央休憩所	A(2)	RC 2F	昭和52年度	-	日本万国博覧会記念公園事務所	-	-	-	改修済(平成29年度)	-	-
		大阪日本民芸館	A(1)	RC 2F	昭和44年度	0.61	日本万国博覧会記念公園事務所	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有	-	-
		西管理棟(新管理棟)	A(1)	RC 2F	昭和48年度	2.54	日本万国博覧会記念公園事務所	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有	-	-
		太陽の塔	A(2)	RC 2F 1B	昭和44年度	-	日本万国博覧会記念公園事務所	-	-	-	改修済(平成29年度)	-	-
		太陽の塔増築棟	A(3)	RC 1B	平成29年度	-	日本万国博覧会記念公園事務所	-	-	-	新耐震	-	-

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小K値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
障がい者交流促進センター	堺市南区城山台5丁目1番2号	本館	A(3)	RC 3F	昭和60年度	—	自立支援課	—	—	—	新耐震	○	R1改修工法検討
大阪府立福スポーツセンター	箕面市福6丁目15番26号	体育館	A(3)	RC(一部S) 2F	平成24年度	—	自立支援課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター	大阪市東成区中道1丁目3-59	—	A(3)	RC 4F	令和2年度	—	自立支援課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府立修徳学院	柏原市大字高井田809番1号	本館	A(2)	RC 3F	昭和47年度	—	家庭支援課	—	—	—	改修済(平成23年度)	—	—
大阪府立女性自立支援センター	—	管理棟	A(3)	RC 3F	平成9年度	—	家庭支援課	—	—	—	新耐震	—	—
		あゆみ寮	A(3)	RC 3F	平成9年度	—	家庭支援課	—	—	—	新耐震	—	—
		のぞみ寮	A(3)	RC 3F	平成9年度	—	家庭支援課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府女性相談センター	—	分室	A(3)	RC 3F	平成9年度	—	家庭支援課	—	—	—	新耐震	—	—
岸和田子ども家庭センター	岸和田市宮前町7番30号	本館	A(1)	RC 2F	昭和38年度	0.73	家庭支援課	—	—	—	耐震診断の結果耐震性有	—	—
池田子ども家庭センター	池田市満寿美町9番17号	事務所	A(2)	RC 3F	昭和43年度	—	家庭支援課	—	—	—	改修済(平成22年度)	—	—
中央子ども家庭センター	寝屋川市八坂町28番5号	本館	A(2)	RC 4F	昭和50年度	—	家庭支援課	—	—	—	改修済(平成23年度)	—	—
中央子ども家庭センター(なにわプラット)	—	本館	A(3)	RC 3F 1B	平成7年度	—	家庭支援課	—	—	—	新耐震	—	—
東大阪子ども家庭センター	東大阪市永和1丁目7番4号	本館	A(2)	RC 3F	昭和56年度	—	家庭支援課	—	—	—	改修済(平成23年度)	—	—
吹田子ども家庭センター	吹田市出口町19番3号	本館	A(3)	SRC 3F 1B	昭和63年度	—	家庭支援課	—	—	—	新耐震	—	—
子どもライフサポートセンター	堺市南区城山台5丁目1番5号	管理棟	A(3)	RC 2F	平成14年度	—	家庭支援課	—	—	—	新耐震	—	—
		宿泊棟	A(3)	RC 2F	平成14年度	—	家庭支援課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府こころの健康総合センター	大阪市住吉区万代東3丁目1-46	本館	A(3)	RC 4F 1B	平成6年度	—	地域保健課	—	—	—	新耐震	—	—
監察医事務所	大阪市中央区馬場町1番6号	本館	A(1)	RC 2F	昭和36年度	0.70	保健医療企画課	—	—	—	耐震診断の結果耐震性有	—	—
大阪がん循環器病予防センター	大阪市城東区森之宮1丁目6番107号	大阪がん循環器病予防センター	A(3)	SRC 7F 1B	昭和62年度	—	健康づくり課	—	—	—	新耐震	—	—
上汐会館	大阪市天王寺区上汐5丁目2番3号	本館	A(1)	RC2F	昭和43年度	1.03	労働環境課	—	—	—	耐震診断の結果耐震性有	—	—
大阪府立労働センター	大阪市中央区北浜東3番14号	本棟	A(2)	SRC 11F 3B	昭和53年度	—	労働環境課	—	—	—	改修済(平成27年度)	○	R6実施設計
西成労働福祉センター	大阪市西成区萩之茶屋1丁目3番28号	本棟	A(3)	S 2F	平成30年度	—	労働環境課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府港湾教育訓練センター	大阪市大正区鶴町2丁目20番21号	本館	A(1)	RC 4F	昭和48年度	0.65	人材育成課	—	—	—	耐震診断の結果耐震性有	—	—
		実習棟	A(1)	RC 2F	昭和48年度	0.71	人材育成課	—	—	—	耐震診断の結果耐震性有	○	R1改修工法検討
東大阪高等職業技術専門学校	東大阪市菱江6丁目9番10号	実習棟1	A(3)	RC3F	平成1年度	—	人材育成課	—	—	—	新耐震	—	—
		実習棟2	A(3)	RC3F	平成1年度	—	人材育成課	—	—	—	新耐震	—	—
		校舎棟	A(3)	RC4F	平成1年度	—	人材育成課	—	—	—	新耐震	—	—

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小K値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
南大阪高等職業技術専門学校	和泉市テクノステージ2丁目3番5号	本館	A(3)	RC 3F	平成17年度	-	人材育成課	-	-	-	新耐震	-	-
夕陽丘高等職業技術専門学校	大阪市天王寺区上汐4丁目4番1号	本館	A(3)	RC 7F 1B	平成11年度	-	人材育成課	-	-	-	新耐震	-	-
北大阪高等職業技術専門学校	枚方市津田山手2丁目11番40号	北棟	A(3)	RC+S4F	平成25年度	-	人材育成課	-	-	-	新耐震	-	-
		南棟	A(3)	S2F	平成25年度	-	人材育成課	-	-	-	新耐震	○	-
マイドームおおさか	大阪府中央区本町橋2-5	大阪中小企業振興センター	A(3)	SRC 8F3B	昭和62年度	-	経営支援課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府立花の文化園	河内長野市高向2292-1	センター棟・イベントホール	A(3)	RC 2F	平成2年度	-	農政室推進課	-	-	-	新耐震	-	-
		大温室	A(3)	RC+S 2F	平成2年度	-	農政室推進課	-	-	-	新耐震	-	-
		車庫	A(3)	S 2F	平成2年度	-	農政室推進課	-	-	-	新耐震	-	-
らくらくセンターハウス	東大阪市上六万寺町1748-2	らくらくセンターハウス	A(3)	W 2F	平成6年度	-	中部農と緑の総合事務所	-	-	-	新耐震	-	-
ちはや星と自然のミュージアム	南河内郡千早赤阪村大字千早1313-2	ちはや星と自然のミュージアム	A(3)	W 2F	平成11年度	-	南河内農と緑の総合事務所	-	-	-	新耐震	-	-
紀泉わいわい村	泉南市信達葛畑207番地	管理棟1	A(3)	W 2F	平成14年度	-	泉州農と緑の総合事務所	-	-	-	新耐震	-	-
中央卸売市場	茨木市宮島1丁目1番1号	管理棟	A(2)	RC 7F 1B	昭和51年度	-	中央卸売市場	-	-	-	改修済(平成27年度)	-	-
		水産棟	A(2)	S 4F	昭和51年度	-	中央卸売市場	-	-	-	改修済(平成27年度)	-	-
		青果棟	A(1)	S 3F	昭和51年度	0.68	中央卸売市場	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有	-	-
		冷蔵庫棟	A(2)	RC 6F 1B	昭和51年度	-	中央卸売市場	-	-	-	改修済(平成24年度)	-	-
大阪府立狭山池博物館	大阪狭山市池尻中2丁目	大阪府立狭山池博物館	A(3)	RC 3F	平成11年度	-	富田土木事務所	-	-	-	新耐震	○	R1改修工法検討
大阪府立体育会館	大阪市浪速区難波中3丁目4番36号	体育会館	A(3)	SRC 4F 2B	昭和61年度	-	保健体育課	-	-	-	新耐震	○	R1改修工法検討
大阪府立門真スポーツセンター	門真市三ツ島3丁目7-16	本館	A(3)	RC+S 3F 1B	平成7年度	-	保健体育課	-	-	-	新耐震	○	R1改修工法検討
大阪府立臨海スポーツセンター	高石市高師浜丁6番1号	本館	A(2)	SRC+S 2F 1B	昭和47年度	-	保健体育課	-	-	-	改修済(平成27年度)	-	-
大阪府立漕艇センター	高石市高砂1丁目	A棟	A(3)	RC 3F	平成8年度	-	保健体育課	-	-	-	新耐震	-	-
		艇庫	A(2)	RC 3F	昭和44年度	-	保健体育課	-	-	-	改修済(平成26年度)	-	-
大阪府立少年自然の家	貝塚市木積字秋山長尾3350	管理棟	A(3)	RC 2F 1B	昭和58年度	-	地域教育振興課	-	-	-	新耐震	-	-
		宿泊棟	A(3)	RC 2F 1B	昭和58年度	-	地域教育振興課	-	-	-	新耐震	-	-
		いろいろの館	A(3)	RC 2F	平成6年度	-	地域教育振興課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府立中央図書館	東大阪市荒本北1丁目2番1号	大阪府立中央図書館本館	A(3)	SRC 4F 1B	平成7年度	-	地域教育振興課	-	-	-	新耐震	○	R4工事
大阪府立中之島図書館	大阪市北区中之島1丁目2番10号	本館	A(2)	組積造 3F	明治37年度	-	地域教育振興課	-	-	-	改修済(平成26年度)	-	-
		南、北館	A(2)	組積造 3F	大正11年度	-	地域教育振興課	-	-	-	改修済(平成26年度)	-	-
大阪府教育庁文化財調査事務所	堺市南区竹台3丁目21番4号	庁舎	A(3)	S 3F	平成8年度	-	文化財保護課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府立近つ飛鳥博物館	南河内郡河南町大字東山299番地	大阪府立近つ飛鳥博物館	A(3)	SRC 2F 1B	平成5年度	-	文化財保護課	-	-	-	新耐震	○	R1改修工法検討
大阪府立弥生文化博物館	和泉市池上町4丁目8番27号	大阪府立弥生文化博物館	A(3)	RC 2F 1B	平成2年度	-	文化財保護課	-	-	-	新耐震	○	R1改修工法検討

<警察施設>

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小b値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府警察北①单身寮	大阪市北区	宿舎	A(3)	RC 11F	令和元年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府警察中央①单身寮	大阪市中央区	宿舎	A(2)	RC 5F 1B	昭和41年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	改修済(平成23年度)	-	-
大阪府警察城東②单身寮	大阪市城東区	宿舎	A(3)	S 4F	令和元年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府警察大正单身寮	大阪市大正区	宿舎	A(2)	RC 5F	昭和43年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	改修済(平成24年度)	-	-
大阪府警察淀川①单身寮	大阪市淀川区	宿舎	A(3)	RC 10F	令和4年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府警察東淀川①单身寮	大阪市東淀川区	宿舎	A(3)	SRC 9F	平成12年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府警察寝屋川单身寮	寝屋川市	B棟	A(3)	RC 12F	平成19年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府警察堺北①单身寮	堺市北区	宿舎	A(3)	RC 9F	平成21年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府警察泉佐野①单身寮	泉佐野市	宿舎棟	A(3)	RC 8F	平成6年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府警察城東①待機宿舎	大阪市城東区	宿舎	A(3)	RC 8F	平成6年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府警察城東②待機宿舎	大阪市城東区	宿舎2	A(3)	RC 3F	昭和61年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府警察吹田②待機宿舎	吹田市	宿舎	A(3)	RC 8F	平成27年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府警察寝屋川待機宿舎	寝屋川市	A棟	A(3)	RC 14F	平成19年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
		C棟	A(3)	RC 15F	平成22年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
		D棟	A(3)	RC 14F	平成22年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府警察堺北①待機宿舎	堺市北区	宿舎15棟A	A(3)	SRC 14F	平成10年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
		宿舎16棟B	A(3)	SRC 14F	平成10年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
		宿舎17棟C	A(3)	SRC 14F	平成11年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
		宿舎18棟D	A(3)	SRC 13F	平成11年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-
泉州警備派出所	泉大津市なぎさ町4-10	泉州警備派出所	A(3)	S 3F	平成8年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震	-	-

<土木施設>

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小b値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
住吉公園	大阪市住之江区浜口東1-1-13	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和48年度	-	鳳土木事務所	-	-	-	改修済(平成11年度)	-	-
住之江公園	大阪市住之江区南加賀屋1-1-117	管理事務所	A(2)	RC 2F	昭和42年度	-	鳳土木事務所	-	-	-	改修済(平成18年度)	-	-
		野球場スタンド	A(3)	RC2F	平成7年度	-	鳳土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
大泉緑地	堺市北区金岡町128	公園事務所	A(2)	RC 2F	昭和48年度	-	鳳土木事務所	-	-	-	改修済(平成21年度)	-	-
浜寺公園	堺市西区浜寺公園町	公園事務所	A(2)	RC 2F	昭和54年度	-	鳳土木事務所	-	-	-	改修済(平成21年度)	-	-
		団体脱衣場	A(1)	S 2F	昭和38年度	0.78	鳳土木事務所	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有	-	-
		新脱衣場	A(2)	S 2F	昭和42年度	-	鳳土木事務所	-	-	-	改修済(平成21年度)	-	-
服部緑地	豊中市服部緑地1-1	管理事務所	A(3)	RC2F	昭和57年度	-	池田土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
		管理棟(ウォーターランド)	A(3)	RC2F	平成8年度	-	池田土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
		都市緑化植物園	A(3)	RC+S2F	昭和58年度	-	池田土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
		野外音楽堂	A(3)	RC2F	平成3年度	-	池田土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
		陸上競技場メインスタンド	A(3)	RC3F	昭和57年度	-	池田土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
		レストハウス	A(1)	RC 2F	昭和40年度	0.93	池田土木事務所	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有	-	-
久宝寺緑地	八尾市西久宝寺323	管理事務所	A(2)	RC 2F	昭和46年度	-	八尾土木事務所	-	-	-	改修済(平成15年度)	-	-
		プール管理棟	A(2)	RC 2F 1B	昭和46年度	-	八尾土木事務所	-	-	-	改修済(平成15年度)	-	-
		スポーツハウス	A(3)	RC2F	平成4年度	-	八尾土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
		野球場スタンド	A(2)	RC 1F	昭和46年度	-	八尾土木事務所	-	-	-	改修済(平成21年度)	-	-
		陸上競技場スタンド	A(2)	RC 2F	昭和47年度	-	八尾土木事務所	-	-	-	改修済(平成21年度)	-	-
せんなん里海公園	泉南郡岬町淡輪地先	ビーチバレー競技場	A(3)	RC3F	平成8年度	-	岸和田土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
りんくう公園	泉佐野市りんくう往来北1	公園管理事務所	A(3)	RC2F	平成10年度	-	岸和田土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
		総合休憩所	A(3)	S3F	平成10年度	-	岸和田土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
二色の浜公園	貝塚市澤859-1	公園管理事務所	A(2)	RC 2F	昭和45年度	-	岸和田土木事務所	-	-	-	改修済(平成25年度)	-	-
		レストハウス	A(3)	RC2F	平成4年度	-	岸和田土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
寝屋川公園	寝屋川市寝屋川公園1707	テニスコート管理棟	A(3)	RC1F	昭和63年度	-	枚方土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
		公園管理事務所	A(3)	RC2F	昭和60年度	-	枚方土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
深北緑地	大東市深野北4-284	公園管理事務所	A(3)	RC2F	平成3年度	-	枚方土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
太間排水機場	寝屋川市太間町18-1	管理棟新館	A(3)	S 4F	平成5年度	-	枚方土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
		本館	A(2)	RC 4F 1B	昭和55年度	-	枚方土木事務所	-	-	-	改修済(平成23年度)	-	-
		ポンプ棟(増設)	A(3)	SRC1F1B	平成5年度	-	枚方土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
山田池公園	大阪府枚方市山田池公園1-1	管理事務所	A(3)	RC 1F	平成2年度	-	枚方土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
	枚方市山田池南町	パークセンター	A(3)	S 1F	平成18年度	-	枚方土木事務所	-	-	-	新耐震	-	-
箕面公園	箕面市箕面公園1-18	事務所・昆虫館	A(1)	RC 2F	昭和55年度	0.86	池田土木事務所	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有	-	-

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小K値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
錦織公園	富田林市錦織1560	錦織公園南広場休憩所(パークセンター)	A(3)	RC 2F	昭和61年度	—	富田林土木事務所	—	—	—	新耐震	—	—
		管理事務所	A(3)	RC+S 1F	平成11年度	—	富田林土木事務所	—	—	—	新耐震	—	—
		立体駐車場	A(3)	S 2段3層式	平成9年度	—	富田林土木事務所	—	—	—	新耐震	—	—
鴻池水みらいセンター	東大阪市北鴻池町1-18	2期汚泥濃縮棟	A(3)	RC 4F 1B	平成10年度	—	東部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
渚水みらいセンター	枚方市渚内野4丁目10番1号	第2溶融棟	A(3)	RC 3F 1B	平成10年度	—	東部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
川俣水みらいセンター	東大阪市川俣2丁目1番1号	エアレーション上屋	A(3)	RC 3F	平成2年度	—	東部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
		熱処理棟	A(2)	RC 5F 1B	昭和54年度	—	東部流域下水道事務所	—	—	—	改修済(平成21年度)	—	—
		沈砂池管理棟	A(3)	RC 3F 1B	平成3年度	—	東部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
狭山水みらいセンター	大阪狭山市東池尻6丁目1647	汚泥処理棟	A(3)	RC3F3B	平成13年度	—	南部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
今池水みらいセンター	松原市天美西7丁目265番地-1	焼却機械棟	A(3)	RC3F2B	平成10年度	—	南部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
		送風機棟	A(3)	RC3F1B	平成3年度	—	南部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
		弁操作棟	A(3)	RC7F1B	平成3年度	—	南部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
大井水みらいセンター	藤井寺市西大井1丁目407番1号	脱水機棟	A(3)	RC3F2B	平成7年度	—	南部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
		送風機棟	A(3)	RC3F1B	平成5年度	—	南部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
		沈砂地ポンプ棟	A(3)	RC3F3B	平成5年度	—	南部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
大阪南下水汚泥広域処理場	忠岡町新浜3丁目1-4	ケーキ貯留棟	A(3)	RC4F1B(一部SRC)	昭和63年度	—	南部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
		汚泥処理棟	A(3)	RC3F1B(一部SRC)	昭和59年度	—	南部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
		機械電気棟	A(3)	RC4F1B	平成14年度	—	南部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
中央水みらいセンター	茨木市宮島3丁目1番1号	80t焼却施設	A(3)	RC 5F 1B	平成7年度	—	北部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
		塩素混和池棟	A(3)	RC 4F	平成11年度	—	北部流域下水道事務所	—	—	—	新耐震	—	—
堺3区港湾施設	堺市堺区築港南町2番地	府営堺第5号上屋	未診断	RC3F	昭和38年度	—	泉州港湾・海岸部 事業推進課	用途廃止	未定	—	再編検討	—	—
		府営堺第6号上屋	未診断	RC3F	昭和38年度	—	泉州港湾・海岸部 事業推進課	用途廃止	未定	—	再編検討	—	—
		府営堺第7号上屋	未診断	RC3F	昭和39年度	—	泉州港湾・海岸部 事業推進課	用途廃止	未定	—	再編検討	—	—
		府営堺第10号上屋管理事務所	B	RC3F	昭和49年度	0.31	泉州港湾・海岸部 事業推進課	用途廃止	未定	—	売却予定	—	—
		府営堺第14号上屋	A(3)	RC3F	平成5年度	—	泉州港湾・海岸部 事業推進課	—	—	—	新耐震	—	—
石川河川公園	羽曳野市駒ヶ谷140	管理事務所	A(3)	RC 2F	平成17年度	—	富田林土木事務所	—	—	—	新耐震	—	—