

—災害時に重要な機能を果たす建築物の耐震性能について—

令和7年3月31日現在

用 途	施設数	棟数	棟数内訳（区分別）						
			小計 (A)				小計 (B, C)	B	C
				A(1)	A(2)	A(3)			
庁 舎 等	21	26	27	4	6	16	0	0	0
医療救護施設	3	4	4	0	0	4	0	0	0
警 察	88	113	113	13	29	71	0	0	0
保 健 所	8	8	8	1	2	5	0	0	0
避 難 所 (府立学校等)	138	209	209	13	137	59	0	0	0
土 木 施 設 (雨水ポンプ棟等)	35	59	59	7	13	39	0	0	0
合 計	293	419	419	38	187	194	0	0	0

○耐震診断の実施状況

阪神・淡路大震災における建築物の被災状況調査において、昭和56年の建築基準法施行令の改正以降に建設された建築物には大きな被害が見られませんでした。

このため、昭和56年以前に建設された、災害時に重要な機能を果たす府有建築物を、平成7年度から順次、220施設、397棟の耐震診断を実施しました。

棟別の耐震診断結果は、以下の「耐震性能一覧表」のとおりです。

耐震性能 区分表

区分* ¹	構造耐震指標 I_s 値* ² 等	構造耐力上主要な部分* ³ の地震に対する安全性（注）
A	(1)耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの ・第2次診断法の I_s 値 0.6 以上に相当すると判断	地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が低い。
	(2)耐震診断の結果を踏まえ、耐震改修したもの（現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの）	
	(3)現行の建築基準法により建設されたもの（建替えたものも含む）	
B	耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもの ・第2次診断法の I_s 値 0.3 以上 0.6 未満に相当すると判断	地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が高い。
C	耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもの ・第2次診断法の I_s 値 0.3 未満に相当すると判断	

（注）建築防災協会基準*による建築物の耐震性の判定においては、第1次診断法では I_s 値 0.8 以上、2次診断法、第3次診断法では I_s 値 0.6 以上であれば、現行の建築基準法と同等の耐震性能があるとされています。この I_s 値につきましては、建築防災協会基準によると、

耐震診断結果の判定は、第2次診断で 0.6 未満であれば、「構造体としての耐震性は『疑問あり』とされるが、これが直ちに構造体の崩壊・大破を意味するものではない。被害は、ある I_s 値を境にそれよりも低い建物全てに確定的に生じるのではなく、 I_s 値が低くなるに従って被害の割合（すなわち被害を受ける可能性）が高く、被害程度との関係では現状では、これら<被害状況>のばらつきを考慮することが重要である。」「被害程度を推定する際に、これらのばらつきを考慮する必要がある理由としては、地盤や地震動が場所によって異なること、材料強度、強度・靱性<じんせい>の評価、施工などのばらつきが存在することが考えられる」

とされています。

- ・建築防災協会基準：2017年改訂版「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」（発行：一般財団法人日本建築防災協会（P221、P226 から抜粋・引用。＜＞は追記。）

* 1. 区分：建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18年1月国土交通省告示第184号等を参考に区分しました。）

* 2. 構造耐震指標 I_s 値：建築物の構造体の耐震性能を表す指標です。

* 3. 構造耐力上主要な部分：柱、壁、梁(はり)などで、建築物の自重や積載荷重又は地震などの振動や衝撃を支えるものです。

説 明 事 項

1. 構造体の耐震診断方法

(1) 第1次診断法…

建築物の図面をもとに、現況調査を行い、柱や壁の断面寸法、建築物の形状や経年劣化状態などを考慮し I_s 値を算定する方法です。

(2) 第2次診断法…

第1次診断をより詳細に判定するためコンクリートのひび割れや強度などについて、詳細な現地調査を行い、柱や壁の中の鉄筋量も考慮して I_s 値を算定する方法です。

(3) 第3次診断法…

第2次診断法に加え、梁も考慮して I_s 値を算定する方法です。

(4) 振動解析法…

高層建築物などの診断を行う方法として、過去の地震波をコンピューター入力して解析を行い、建築物の安全性を確認する方法です。

(5) 新耐震…

現行の建築基準法と同等の耐震性能を有することを建設年度等から判断する方法です。

2. 耐震性能一覧表の I_s 値について

耐震診断は、個々の建築物について、階ごとに桁行(けたゆき)と梁間(はりま)の2方向について、 I_s 値をそれぞれ算出して行います。このうち、一番低い値を耐震性能一覧表に掲載しています。

(例) 高等学校(校舎棟)

階	桁行方向の I_s 値	梁間方向の I_s 値
4	0. 5 7	1. 2 0
3	0. 3 1	0. 7 0
2	0. 3 3	0. 7 4
1	0. 1 6	0. 6 6

3. 耐震診断結果一覧表について

各施設の棟別の耐震診断結果については、別添の耐震性能一覧表のとおりですが、体育館につきましては、平成7年は、「建築防災協会基準」により耐震診断を行いました。その後、平成8年に「文部科学省基準」*が制定されたため、その基準を基に耐震診断を行っています。また、「文部科学省基準」は、平成13年までに、順次改正されました。

このため、改正前の基準で診断した結果と改正後の基準で診断した結果を、同様のタイプの体育館で比較すると差が生じていたため、新しい基準で見直しをして掲載しています。

* 文部科学省基準：屋内運動場等の耐震性能診断基準（平成8年版／文部科学省大臣官房文教施設部）

4. 特定天井について

特定天井とは、建築基準法施行令第 39 条に規定される「脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井」をいい、次の各号の全てに該当するものです。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられているもの。
2. 高さが 6 m を超える天井の部分で、その水平投影面積が 200 m² を超えるもの。
3. 天井面構成部材等の単位面積質量（天井面の面積の 1 m² あたりの質量をいう。）が 2 k g を超えるもの。

府立学校の屋内運動場等*については、文部科学省の基準により、建築基準法に規定される特定天井に該当するものに加え、以下のいずれかに該当する天井についても準じて対象としています。

1. 高さが 6 m を超える天井
2. 水平投影面積が 200 m² を超えるもの。

* 屋内運動場等：屋内運動場、武道場、講堂及び屋内プールをいう。

耐震性能一覧表 令和7年3月31日

凡例
＜耐震性能＞
耐震性能区分表参照(右表)
＜構造・階数＞
1.RC：鉄筋コンクリート造
2.SRC:鉄骨鉄筋コンクリート造
3.S:鉄骨造
4.RC+S:体育館の屋根は鉄骨造
5.OF:地上階数
6.OB:地下階数
＜建設年度＞
1.S50/52年度：同一棟において建設年度が異なる建物
＜着手予定時期＞
1.～R〇〇：令和〇〇年度までに着手するもの
2.R7予定：令和7年度に着手予定のもの
3.着手済：既に耐震化に着手しているもの
1.設計：令和7年度に設計業務をする予定のもの
2.工事：令和7年度に工事をする予定のもの
＜特定天井の有無＞
特定天井を有する施設の場合「○」を記載。なお、合築施設にあっては府所有部分が対象。
＜特定天井の対策状況＞
特定天井を有する施設について、天井等の耐震対策の状況を記載。

区分	構造耐震指標Is値等	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性
A	(1)耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの	地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が低い。
	・第2次診断法のIs値0.6以上に相当すると判断	
	(2)耐震診断の結果を踏まえ、耐震改修したもの(現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの)	
	(3)現行の建築基準法により建設されたもの(建替えたものも含む)	
B	耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもの	地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が高い。
	・第2次診断法のIs値0.3以上0.6未満に相当すると判断	
C	耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもの	
	・第2次診断法のIs値0.3未満に相当すると判断	

「着手予定時期」は、設計等に着手する時期を示しています。
現在、本府においては全ての施設について見直しを行っており、今後、施設のあり方検討や府有財産の有効活用などの検討状況を踏まえ、着手予定時期等は適宜、点検・見直しを行います。

災害時に重要な機能を果たす建築物

<庁 舎 等>

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府本庁舎	大阪市中央区大手前2丁目1番22号	本館	A(2)	RC 6F 1B	大正15年度	－	庁舎管理課	－	－	－	改修済(平成28年度)	－	－
	大阪市中央区大手前3丁目2番12号	別館	A(2)	SRC 8F 3B	昭和39年度	－	庁舎管理課	－	－	－	改修済(平成13年度)	－	－
大阪府咲洲庁舎	大阪市住之江区南港北1-14-16	咲洲庁舎	A(3)	SRC 55F 3B	平成6年度	－	庁舎管理課	－	－	－	新耐震	○	R6改修工事完了
大阪府新別館南館	大阪市中央区大手前3丁目1番43号	大阪府新別館南館	A(3)	S+SRC 10F 4B	平成7年度	－	庁舎管理課	－	－	－	新耐震	○	R7改修工事
大阪府新別館北館	大阪市中央区大手前3丁目1番43号	大阪府新別館北館	A(3)	S+SRC 10F 4B	平成9年度	－	庁舎管理課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府北部広域防災拠点	吹田市千里万博公園5-5	防災拠点	A(3)	S 2F	平成15年度	－	災害対策課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府中部広域防災拠点	八尾市空港1丁目209-7	防災拠点	A(3)	S 2F	平成14年度	－	災害対策課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府南部広域防災拠点	泉南市りんくう南浜2番14号	防災拠点	A(3)	SRC 2F	平成9年度	－	災害対策課	－	－	－	新耐震	－	－
東大阪オフィスセンター	東大阪市新上小阪1-3	庁舎	A(3)	RC 2F	平成13年度	－	防災企画課	－	－	－	新耐震	－	－
熊取オフィスセンター	泉南郡熊取町朝代西2丁目1010-1	庁舎	A(3)	RC 2F	平成13年度	－	防災企画課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府立消防学校	大東市平野屋1丁目4番1号	本館(寮舎)	A(3)	SRC 5F 1B	平成20年度	－	防災企画課	－	－	－	新耐震	－	－
		屋内訓練場	A(3)	RC+S 2F	平成20年度	－	防災企画課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府泉南府民センタービル	岸和田市野田町3丁目13番2号	庁舎	A(3)	RC 2F	平成1年度	－	税政課	－	－	－	新耐震	－	－
		庁舎	A(2)	RC 4F 1B	昭和46年度	－	税政課	－	－	－	改修済(平成24年度)	－	－
大阪府北河内府民センター	枚方市岡東町19-1 ステーションヒル枚方オフィスB 6～10F	庁舎	A(3)	SRC 10F	令和6年度	－	税政課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府三島府民センタービル	茨木市中穂積1丁目3番43号	庁舎A棟	A(1)	RC 4F 1B	昭和46年度	1.03	税政課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
		庁舎B棟	A(1)	RC 2F	昭和46年度	1.00	税政課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
		庁舎C棟	A(1)	RC 3F	昭和46年度	0.67	税政課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
大阪府豊能府民センタービル	池田市城南1丁目1番1号	庁舎	A(1)	RC 7F 1B	昭和48年度	0.77	税政課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
大阪府南河内府民センタービル	富田林市寿町2丁目6番1号	庁舎	A(2)	RC 4F 1B	昭和47年度	－	税政課	－	－	－	改修済(平成25年度)	○	R5改修工事完了
大阪府泉北府民センタービル	堺市西区鳳東町4丁390ー1	庁舎	A(2)	RC 3F 1B	昭和49年度	0.78	都市整備総務課	－	－	－	改修済(令和2年度)	－	－
大阪府中河内府民センタービル	八尾市荘内町2丁目1番36号	本館棟	A(2)	RC 4F 1B	昭和50年度	－	都市整備総務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
大阪府西大阪治水事務所	大阪市西区江之子島2丁目1番64号	庁舎	A(3)	RC 2F	平成19年度	－	河川室	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府寝屋川水系改修工営所	大阪市城東区東中浜4ー6ー35	庁舎	A(3)	S 2F	昭和61年度	－	河川室	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府北部流域下水道事務所	茨木市下穂積1丁目180	庁舎	A(3)	S 2F	平成6年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府南部流域下水道事務所	貝塚市港25	庁舎	A(3)	S 2F	昭和63年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－

＜医療救護施設＞

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
障がい者医療・リハビリテーションセンター	大阪市住吉区大領3丁目2－36	大阪府立障がい者自立センター	A(3)	RC 3F	平成18年度	－	地域生活支援課	－	－	－	新耐震	－	－
		災害拠点病院支援施設	A(3)	RC 3F	平成18年度	－	医療・感染症対策課	－	－	－	新耐震	○	R7改修工事
大阪府広域医療搬送拠点八尾SCU	八尾市空港1丁目	医療搬送拠点	A(3)	S2F	平成23年度	－	医療・感染症対策課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府立中河内救命救急センター	東大阪市西岩田3丁目4番13号	大阪府立中河内救命救急センター	A(3)	RC 3F 1B	平成9年度	－	医療・感染症対策課	－	－	－	新耐震	－	－

＜警 察＞

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府警察本部	大阪市中央区大手前3丁目1番11号	庁舎	A(3)	SRC 9F(一部10) 3B	平成19年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	○	R7～8改修工事
大阪府曾根崎警察署	大阪市北区曾根崎2丁目16番14号	庁舎	A(2)	SRC 11F 3B	昭和47年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成26年度)	－	－
大阪府大淀警察署	大阪市北区中津1丁目5番25号	庁舎	A(3)	RC 4F 1B	昭和59年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府天満警察署	大阪市北区西天満1丁目12番12号	庁舎	A(3)	SRC 7F	平成29年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
		別館	A(3)	S 3F	平成29年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府都島警察署	大阪市都島区都島北通1丁目7番1号	庁舎	A(3)	RC 5F 1B	平成12年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府福島警察署	大阪市福島区吉野3丁目17番19号	庁舎	A(3)	SRC 6F	平成27年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府此花警察署	大阪市此花区春日出北1丁目3番1号	本館	A(3)	RC 5F 1B	平成14年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
		別館	A(3)	RC 4F	平成14年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府東警察署	大阪市中央区本町1丁目3番18号	庁舎	A(3)	SRC 9F 1B	平成3年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府南警察署	大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26	庁舎	A(3)	SRC 7F 2B	昭和62年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
		附属棟	A(3)	RC 1F	昭和62年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府南警察署 第一別館	大阪市中央区南船場1丁目10番14号	庁舎	A(3)	S 2F	平成12年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府南警察署 第二別館	大阪市中央区島之内1丁目13－22	庁舎	A(3)	RC 7F	平成30年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府西警察署	大阪市西区川口2丁目6番3号	庁舎	A(2)	RC 3F	昭和40年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成24年度)	－	－
		別館	A(2)	RC 4F	昭和49年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成21年度)	－	－
		附属庁舎	A(2)	RC 2F	昭和35年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成24年度)	－	－
大阪府港警察署	大阪市港区市岡1丁目6番22号	庁舎	A(1)	SRC 6F	昭和53年度	0.72	警察本部 施設課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
大阪府旭警察署	大阪市旭区中宮1丁目4番1号	庁舎	A(3)	RC 5F	平成12年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府城東警察署	大阪市城東区中央1丁目9番41号	庁舎	A(3)	SRC 5F(一部S)	平成26年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府鶴見警察署	大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号	庁舎	A(1)	RC 4F 1B	昭和55年度	0.76	警察本部 施設課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
大阪府大阪水上警察署	大阪市港区海岸通1丁目5番1号	庁舎	A(2)	RC 3F 1B	昭和39年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成23年度)	－	－
大阪府大正警察署	大阪市大正区小林東3丁目4番21	附属棟(1)	A(3)	S 1F	平成3年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
		附属棟(2)	A(3)	S 2F	平成3年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
		庁舎	A(3)	RC 5F	平成3年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府天王寺警察署	大阪市天王寺区六万体町5番8号	大型車庫棟	A(3)	S 2F	平成7年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
		庁舎	A(3)	SRC 6F	平成7年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府浪速警察署	大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号	庁舎	A(3)	SRC 7F 1B	平成11年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府東成警察署	大阪市東成区大今里西1丁目25番15号	庁舎	A(3)	RC 5F	平成3年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
		附属棟	A(3)	S 2F	平成3年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府生野警察署	大阪市生野区勝山北3丁目14番12号	庁舎	A(2)	RC 4F 1B	昭和47年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	改修済(平成23年度)	—	—
		別館	A(1)	RC 3F 1B	昭和47年度	0.81	警察本部 施設課	—	—	—	耐震診断の結果耐震性有	—	—
大阪府阿倍野警察署	大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号	庁舎	A(3)	SRC 7F 1B	平成2年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府住之江警察署	大阪市住之江区新北島3丁目1番57号	庁舎	A(3)	RC 4F 1B	昭和57年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府住吉警察署	大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号	庁舎	A(3)	SRC 7F 4F 1B	平成10年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府東住吉警察署	大阪市東住吉区東田辺2丁目11-39	庁舎	A(3)	SRC 6F	令和3年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府平野警察署	大阪市平野区喜連西6丁目2-51	庁舎	A(3)	SRC 5F	平成30年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府西成警察署	大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号	庁舎	A(3)	SRC 8F 1B	平成7年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
		附属棟	A(3)	S 3F	平成7年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府西淀川警察署	大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号	庁舎	A(2)	RC 6F	昭和51年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	改修済(平成14年度)	—	—
		別館	A(1)	RC 3F	昭和50年度	0.70	警察本部 施設課	—	—	—	耐震診断の結果耐震性有	—	—
大阪府淀川警察署	大阪市淀川区十三本町3丁目7番27号	庁舎	A(2)	RC 5F 1B	昭和44年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	改修済(平成21年度)	—	—
大阪府東淀川警察署	大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号	庁舎	A(2)	RC 4F 1B	昭和56年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	改修済(平成25年度)	—	—
大阪府高槻警察署	高槻市野見町2番4号	庁舎	A(2)	RC 5F	昭和47年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	改修済(平成27年度)	—	—
大阪府茨木警察署	茨木市中穂積1丁目6番38号	庁舎	A(2)	RC 4F 1B	昭和49年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	改修済(平成25年度)	—	—
大阪府摂津警察署	摂津市南千里丘4番39号	庁舎	A(3)	RC 5F	平成1年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
		附属舎(1)	A(3)	S 2F	平成1年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
		附属舎(2)	A(3)	S 1F	平成1年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府吹田警察署	吹田市穂波町13番33号	庁舎	A(2)	RC 4F	昭和44年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	改修済(平成16年度)	—	—
大阪府豊能警察署	豊能郡能勢町地黄650番地の4	庁舎	A(3)	RC 4F 1B	昭和60年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府箕面警察署	箕面市箕面5丁目11番35号	庁舎	A(3)	RC 4F 1B	昭和59年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府池田警察署	池田市大和町1番1号	本館	A(2)	RC 3F	昭和37年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	改修済(平成24年度)	—	—
		別館	A(2)	RC 3F 1B	昭和53年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	改修済(平成24年度)	—	—
		留置場棟	A(1)	RC 1F	昭和37年度	3.92	警察本部 施設課	—	—	—	耐震診断の結果耐震性有	—	—
大阪府豊中警察署	豊中市南桜塚3丁目4番11号	庁舎	A(3)	RC 4F 1B	平成28年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
		別館	A(3)	RC 4F	平成28年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—
大阪府豊中南警察署	豊中市庄内西町5丁目1番10号	庁舎	A(3)	RC 4F 1B	昭和61年度	—	警察本部 施設課	—	—	—	新耐震	—	—

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府羽曳野警察署	羽曳野市誉田4丁目2番1号	庁舎	A(3)	RC 4F 1B	昭和58年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府富田林警察署	富田林市常盤町2番7号	庁舎	A(3)	RC 6F 1B	昭和63年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府枚岡警察署	東大阪市桜町1番8号	庁舎	A(3)	RC 4F 1B	昭和62年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府河内警察署	東大阪市稲葉1丁目7番1号	庁舎	A(2)	RC 4F	昭和43年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成24年度)	－	－
		別館	A(3)	S 3F	平成10年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府布施警察署	東大阪市下小阪4丁目1番48号	庁舎	A(3)	RC 6F	平成22年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府八尾警察署	八尾市高町3番18号	庁舎	A(2)	RC 3F	昭和40年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成21年度)	－	－
大阪府松原警察署	松原市阿保1丁目2番26号	庁舎	A(1)	RC 4F 1B	昭和51年度	0.65	警察本部 施設課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
大阪府柏原警察署	柏原市古町2丁目9番9号	庁舎	A(2)	RC 4F	昭和54年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成27年度)	－	－
		別館	A(2)	RC 3F	昭和37年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成27年度)	－	－
大阪府枚方警察署	枚方市大垣内町2丁目16番8号	庁舎	A(2)	RC 5F	昭和54年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成26年度)	－	－
		附属舎	A(3)	S 1F	平成12年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府交野警察署	交野市倉治1-40-1	庁舎	A(3)	RC 5F	平成24年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府寝屋川警察署	寝屋川市豊野町26番26号	本館	A(3)	RC 4F 1B	昭和63年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
		別館	A(2)	RC 4F	昭和42年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成22年度)	－	－
大阪府四條畷警察署	大東市深野3丁目28番1号	庁舎	A(1)	RC 4F 1B	昭和52年度	0.71	警察本部 施設課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
大阪府門真警察署	門真市柳町13番14号	庁舎	A(2)	RC 4F 1B	昭和51年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成23年度)	－	－
大阪府守口警察署	守口市京阪本通2丁目6番10号	庁舎	A(3)	SRC 5F	令和3年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府堺警察署	堺市堺区市之町西1丁目1番17号	庁舎	A(3)	SRC 7F	平成8年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府中堺警察署	堺市中区深井沢町2470-17	庁舎	A(3)	SRC 7F	令和3年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府北堺警察署	堺市北区新金岡町1丁目1番1号	庁舎	A(2)	RC 4F 1B	昭和53年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成23年度)	－	－
大阪府西堺警察署	堺市西区鳳東町4丁388番地	庁舎	A(3)	RC 5F	平成20年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府南堺警察署	堺市南区桃山台2丁目2番1号	庁舎	A(3)	RC 4F	昭和63年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府高石警察署	高石市羽衣4丁目2番23号	庁舎	A(1)	RC 4F	昭和50年度	0.66	警察本部 施設課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
大阪府泉大津警察署	泉大津市田中町2番12号	庁舎	A(2)	RC 5F	昭和50年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
大阪府和泉警察署	和泉市伯太町2丁目1番7号	庁舎	A(2)	RC 3F	昭和45年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成26年度)	－	－
		別館	A(1)	RC 5F	昭和44年度	0.66	警察本部 施設課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
大阪府岸和田警察署	岸和田市作才町1057番地	庁舎	A(1)	RC 4F 1B	昭和55年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有(保有水平耐力の確認による)	－	－
大阪府貝塚警察署	貝塚市海塚167番地	庁舎	A(2)	RC 3F	昭和41年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成26年度)	－	－
		別館	A(1)	S 2F	昭和56年度	1.94	警察本部 施設課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
大阪府関西空港警察署	泉南郡田尻町泉州空港中1番地	庁舎	A(3)	S 6F	平成5年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府泉佐野警察署	泉佐野市上町2丁目1番1号	庁舎	A(3)	RC 4F 1B	昭和57年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府泉南警察署	阪南市尾崎町70番地	庁舎	A(3)	RC 5F 1B	昭和60年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府黒山警察署	堺市美原区小平尾377番地の2	庁舎	A(2)	RC 4F 1B	昭和56年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成27年度)	－	－
大阪府河内長野警察署	河内長野市西之山町6番1号	庁舎	A(2)	RC 4F 1B	昭和49年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成27年度)	－	－

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府警察第一方面機動警ら隊	大阪市西区立売堀2丁目5番30号	庁舎	A(2)	RC 4F	昭和42年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成27年度)	－	－
大阪府警察本部 中崎町別館	大阪市北区中崎2丁目4番38号	庁舎	A(3)	S 2F	平成6年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府警察本部関目別館	大阪市城東区関目6丁目15番4号	庁舎	A(2)	RC 5F 1B	昭和51年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
大阪府警察本部森之宮別館	大阪市城東区森之宮1丁目6番102号	庁舎	A(3)	S 2F	平成7年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府警察 大手前立体駐車場	大阪市中央区大手前3-3-3	大手前立体駐車場	A(3)	SRC 7F	平成27年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震 府警所管分	－	－
大阪府警察本部 新北島別館	大阪市住之江区新北島3丁目1番28号	庁舎	A(3)	RC 3F	平成21年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府警察本部芦原別館	大阪市浪速区久保吉2丁目2番3号	本館	A(3)	RC 2F	昭和61年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府警察第二方面機動警ら隊	大阪市淀川区十三本町3丁目7番27号	庁舎	A(3)	RC 4F	平成30年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府警察本部河内別館	東大阪市稲葉1丁目7番7号	A棟	A(1)	PC 5F	昭和48年度	0.62	警察本部 施設課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
大阪府警察総合訓練センター	大東市大字龍間1110-1	庁舎	A(3)	RC 2F	平成8年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	○	H30基本設計
交通機動隊 高槻分駐所	高槻市唐崎北3丁目29番1号	高槻分駐所	A(3)	S 2F	平成9年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
交通機動隊 八尾分駐所	八尾市天王寺屋2-2	八尾分駐所	A(3)	S 3F	平成2年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
交通機動隊 枚方分駐所	枚方市北山1丁目3番20号	枚方分駐所	A(3)	S 2F	昭和60年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
交通機動隊 大東分駐所	大東市寺川1丁目19番1号	大東分駐所	A(3)	S 2F	平成5年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府警察航空隊	八尾市空港1-1	庁舎	A(1)	S 1F	昭和53年度	1.57	警察本部 施設課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
門真運転免許試験場	門真市一番町23番16号	本館	A(3)	SRC 7F 1B	平成7年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	○	R1改修工事完了
		別館	A(3)	RC 4F	昭和57年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
光明池運転免許試験場	和泉市伏屋町5丁目13番1号	本館	A(3)	RC 5F 1B	昭和58年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
りんくうタウン別館	泉佐野市りんくう往来北1-13	庁舎	A(3)	RC 5F	平成5年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府警察学校	泉南郡田尻町りんくうポート南1-1	生徒寮B	A(3)	RC 5F	平成24年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	－	－
		道場・体育館	A(3)	RC 2F	平成24年度	－	警察本部 施設課	－	－	－	新耐震	○	H30基本設計

＜保 健 所＞

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府岸和田保健所	岸和田市野田町3丁目13番1号	本館	A(1)	RC 2F 1B	昭和41年度	－	健康医療総務課	－	－	－	改修済(令和5年度)	－	－
大阪府池田保健所	池田市満寿美町3番19号	本館	A(2)	RC 2F	昭和35年度	－	健康医療総務課	－	－	－	改修済(平成18年度)	－	－
大阪府茨木保健所	茨木市大住町8番11号	本館	A(3)	RC 5F 1B	平成5年度	－	健康医療総務課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府泉佐野保健所	泉佐野市上瓦屋583番1	本館	A(3)	RC 4F	平成6年度	－	健康医療総務課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府富田林保健所	富田林市寿町3丁目1番35号	本館	A(2)	RC 2F	昭和41年度	－	健康医療総務課	－	－	－	改修済(平成21年度)	－	－
大阪府和泉保健所	和泉市府中町6丁目12番3号	本館	A(3)	RC 3F	平成4年度	－	健康医療総務課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府藤井寺保健所	藤井寺市藤井寺1丁目8番36号	本館	A(3)	RC 3F	平成6年度	－	健康医療総務課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府四條畷保健所	四條畷市江瀬美町1番16号	本館	A(3)	RC 3F 1B	平成6年度	－	健康医療総務課	－	－	－	新耐震	－	－

避難所＜府立学校＞

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府立西野田工科高等学校	大阪市福島区大開2丁目17番62号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和49年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	○	済
大阪府立大手前高等学校	大阪市中央区大手前2丁目1番11号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和55年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	○	済
大阪府立中央聴覚支援学校	大阪市中央区上町1丁目19番31号	校舎	A(2)	RC 3F	昭和30年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
		体育館	A(2)	RC 1F	昭和34年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
		校舎	A(2)	RC 3F	昭和41年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
		校舎	A(3)	RC 2F	昭和57年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		校舎	A(3)	RC 4F	平成3年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		体育館	A(2)	RC 2F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
		校舎	A(2)	RC 4F	昭和53年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
大阪府立港高等学校	大阪市港区波除2丁目3番1号	体育館	A(2)	RC 3F	昭和41年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
		体育館	A(3)	RC+S 4F	昭和60年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
		校舎棟	A(3)	RC 8F	昭和61年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府立市岡高等学校	大阪市港区市岡元町2丁目12番12号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和56年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	○	済
大正白稜高等学校	大阪市大正区泉尾3丁目19番50号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和55年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	○	済
大阪府立今宮高等学校	大阪市浪速区戎本町2丁目7番39号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和51年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	－	－
大阪府立難波支援学校・ なにわ高等支援学校	大阪市浪速区木津川2丁目3番20号	校舎	A(2)	RC 3F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成26年度)	－	－
		校舎	A(2)	RC 3F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成26年度)	－	－
		校舎	A(2)	RC 3F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成26年度)	－	－
		校舎	A(2)	RC 3F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成26年度)	－	－
		体育館	A(2)	RC 3F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成26年度)	－	－
大阪府立北野高等学校	大阪市淀川区新北野2丁目5番13号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和52年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
大阪府立東淀川高等学校	大阪市淀川区宮原4丁目4番5号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和55年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成17年度)	○	済
淀川清流高等学校	大阪市東淀川区豊里2丁目11番35号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和40年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
		校舎	A(2)	RC+S 3F	昭和37年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	－	－
大阪府立大阪北視覚支援学校	大阪市東淀川区豊里7丁目5番26号	校舎	A(2)	RC 3F	昭和56年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	－	－
大阪府立東淀川支援学校	大阪市東淀川区東中島3丁目5番22号	体育館	A(2)	RC 4F	昭和53年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	－	－
		体育館	A(2)	RC 4F	昭和54年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	－	－
大阪府立柴島高等学校	大阪市東淀川区柴島1丁目7番106号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和51年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	－	－
大阪府立勝山高等学校 (大阪わかば高等学校)	大阪市生野区巽東3丁目10番75号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和41年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成23年度)	－	－

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府立生野支援学校	大阪市生野区巽東4丁目2番47号	校舎	A(2)	RC 3F	昭和42年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成11年度)	－	－
		校舎	A(2)	RC 3F	昭和43年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成11年度)	－	－
		校舎	A(2)	RC 3F	昭和44年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成11年度)	－	－
		体育館	A(2)	S 2F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成11年度)	○	済
		校舎	A(2)	RC 3F	昭和51年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成11年度)	－	－
		校舎	A(3)	S 4F	平成6年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		校舎	A(2)	RC 3F	昭和47年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成11年度)	－	－
		校舎	A(3)	RC 3F	平成22年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府立桃谷高等学校	大阪市生野区勝山南3丁目1番4号	体育館	A(3)	RC+S 3F	平成9年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立旭高等学校	大阪市旭区高殿5丁目6番41号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和54年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	○	済
大阪府立淀川工科高等学校	大阪市旭区太子橋3丁目1番32号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和49年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
大阪府立成城高等学校	大阪市城東区諏訪3丁目11番41号	体育館	A(2)	RC+S 2F	昭和36年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	－	－
大阪府立茨田高等学校	大阪市鶴見区安田1丁目5番49号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和51年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成21年度)	－	－
大阪府立天王寺高等学校	大阪市阿倍野区三明町2丁目4番23号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和51年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	－	－
大阪府立阿倍野高等学校	大阪市阿倍野区阪南町1丁目30番34号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和48年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	○	済
大阪府立住吉高等学校	大阪市阿倍野区北畠2丁目4番1号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和51年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成21年度)	－	－
大阪府立清水谷高等学校	大阪市天王寺区清水谷町2番44号	体育館	A(3)	RC 3F	平成5年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立高津高等学校	大阪市天王寺区鶴差町10番47号	体育館	A(2)	RC 3F	昭和54年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	○	済
大阪府立夕陽丘高等学校	大阪市天王寺区北山町10番10号	体育館	A(3)	RC 2F	平成3年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立港南造形高等学校	大阪市住之江区南港東2丁目5番72号	体育館	A(3)	RC+S 2F	昭和59年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立阪南高等学校	大阪市住吉区庭井2丁目18番81号	体育館	A(3)	RC+S 3F	昭和57年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
教育センター附属高等学校	大阪市住吉区苅田4丁目1番72号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和40年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成19年度)	－	－
大阪府立大阪南視覚支援学校	大阪市住吉区山之内1丁目10番12号	校舎	A(3)	RC 5F	平成25年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		校舎	A(3)	RC 5F	平成27年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府立東住吉支援学校	大阪市東住吉区矢田5丁目1番22号	校舎	A(2)	RC 4F	昭和49年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成19年度)	－	－
		校舎	A(2)	RC 4F	昭和49年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成19年度)	－	－
		体育館	A(1)	RC 4F	昭和49年度	1.28	教育庁 施設財務課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	○	済
大阪府立東住吉高等学校	大阪市平野区平野西2丁目3番77号	体育館	A(2)	RC 3F	昭和55年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成23年度)	○	済
大阪府立長吉高等学校	大阪市平野区長吉長原西3丁目11番33号	体育館	A(2)	RC 3F	昭和51年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成23年度)	－	－
大阪府立平野支援学校	大阪市平野区長吉川辺3丁目4番115号	体育館	A(3)	RC 1F	昭和58年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立平野高等学校	大阪市平野区長吉川辺4丁目2番11号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和55年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成26年度)	○	済

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府立西成高等学校	大阪市西成区津守1丁目13番10号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	－	－
大阪府立今宮工科高等学校	大阪市西成区出城1丁目1番6号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和53年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	○	済
大阪府立東百舌鳥高等学校	堺市中区土塔町2377番5号	校舎	A(2)	RC 4F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成23年度)	－	－
		体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和51年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	－	－
大阪府立堺西高等学校	堺市南区桃山台4丁16番	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成26年度)	○	済
大阪府立泉北高等学校	堺市南区若松台3丁2番2号	体育館	A(2)	RC+S 2F	昭和46年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成16年度)	○	済
大阪府立堺東高等学校	堺市南区晴美台1丁1番2号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和48年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成23年度)	○	済
大阪府立成美高等学校	堺市南区城山台4丁1番1号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和55年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	○	済
大阪府立鳳高等学校	堺市西区原田150番地	体育館	A(2)	RC+S 2F	昭和46年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	○	済
大阪府立福泉高等学校	堺市西区太平寺323番地	校舎	A(3)	RC+S 3F	昭和57年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		校舎	A(3)	RC+S 3F	昭和57年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		校舎	A(3)	RC+S 3F	昭和57年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		体育館	A(3)	RC+S 3F	昭和58年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立堺上高等学校	堺市西区上61番地	体育館	A(3)	RC+S 3F	昭和59年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立狭山高等学校	大阪狭山市半田4丁目1510番	体育館	A(2)	RC 3F	昭和56年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	○	済
大阪府立登美丘高等学校	堺市東区西野51番地	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和47年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	○	済
大阪府立金岡高等学校	堺市北区金岡町2651番地	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成26年度)	－	－
大阪府立泉陽高等学校	堺市堺区車之町東3丁2番1号	体育館	A(2)	RC+S 2F	昭和45年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成17年度)	－	－
大阪府立三国丘高等学校	堺市堺区南三国ヶ丘町2丁2番36号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和45年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成21年度)	○	済
		校舎	A(3)	RC 3F	昭和58年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		校舎	A(3)	RC 3F	昭和60年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		校舎	A(3)	RC 2F	平成3年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		校舎	A(3)	RC 3F	平成5年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		校舎	A(3)	RC 3F	平成5年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		校舎	A(3)	RC 3F	平成5年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		校舎	A(3)	RC 2F	平成5年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		校舎	A(1)	RC 2F	昭和40年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
		校舎	A(3)	RC 2F	平成8年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		校舎	A(3)	RC 2F	平成18年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府立和泉高等学校	岸和田市土生町1丁目2番1号	体育館1	A(2)	RC+S 2F	昭和46年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	○	済
		体育館2	A(1)	S 1F	昭和46年度	0.64	教育庁 施設財務課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	○	済
大阪府立岸和田高等学校	岸和田市岸城町10番1号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和51年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成23年度)	－	－
大阪府立久米田高等学校	岸和田市額原町1100番地	体育館	A(2)	RC+S 2F	昭和54年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成21年度)	○	済
大阪府立豊中高等学校	豊中市上野西2丁目5番12号	管理棟	A(2)	RC 3F	昭和47年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成21年度)	－	－
		体育館	A(2)	RC+S 2F	昭和46年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成19年度)	○	済

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府立桜塚高等学校	豊中市中桜塚4丁目1番1号	校舎棟2号館	A(2)	RC 4F	昭和49年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
		校舎棟3号館	A(2)	RC 4F	昭和49年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
		体育館	A(2)	RC+S 2F	昭和44年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	○	済
大阪府立千里青雲高等学校	豊中市新千里南町1丁目5番1号	校舎棟	A(2)	RC 4F	昭和45年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成18年度)	－	－
		体育館1	A(2)	RC+S 2F	昭和47年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成19年度)	－	－
		体育館2	A(2)	RC+S 1F	昭和49年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	－	－
大阪府立豊島高等学校	豊中市北緑丘3丁目2番1号	校舎棟A館	A(2)	RC 4F	昭和49年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	－	－
		普通教室棟	A(2)	RC 4F	昭和50/昭和51年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
		特別教室棟	A(2)	RC 4F	昭和49/昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成19年度)	－	－
		特別教室棟	A(2)	RC 4F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成19年度)	－	－
		体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和51年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成19年度)	－	－
大阪府立刀根山高等学校	豊中市刀根山6丁目9番1号	校舎棟1	A(2)	RC 4F	昭和51年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
		校舎棟2	A(2)	RC 4F	昭和52年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
		校舎棟3	A(2)	RC 4F	昭和53年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
		体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和53年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	○	済
大阪府立池田高等学校	池田市旭丘2丁目2番1号	校舎棟1	A(2)	RC 4F	昭和41/43年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成21年度)	－	－
		校舎棟2	A(2)	RC 4F	昭和42年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成21年度)	－	－
		体育館	A(2)	RC+S 2F	昭和44年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
大阪府立渋谷高等学校	池田市畑4丁目1番1号	校舎棟1	A(2)	RC 4F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成23年度)	－	－
		校舎棟2	A(2)	RC 4F	昭和50/52年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成23年度)	－	－
		体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
大阪府立吹田高等学校	吹田市原町4丁目24番14号	体育館	A(2)	RC+S 2F	昭和44年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	○	済
大阪府立千里高等学校	吹田市高野台2丁目17番1号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和44年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成21年度)	○	済
大阪府立吹田東高等学校	吹田市青葉丘南16番1号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
大阪府立北千里高等学校	吹田市藤白台5丁目6番1号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和54年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	○	済
大阪府立山田高等学校	吹田市山田東3丁目28番1号	体育館	A(3)	RC+S 3F	昭和59年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立摂津高等学校	摂津市学園町1丁目5番1号	校舎	A(2)	RC 4F	昭和46年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成17年度)	－	－
		体育館	A(2)	RC 3F	昭和48年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	○	済
大阪府立吹田支援学校	吹田市芳野町13番120号	A棟	A(3)	RC 4F	平成9年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
		B棟・屋内運動場	A(3)	RC 4F	平成9年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
		C棟	A(3)	RC 4F	平成9年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府立泉大津高等学校	泉大津市北豊中町1丁目1番1号	体育館	A(3)	RC+S 3F	昭和57年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立貝塚高等学校	貝塚市畠中1丁目1番1号	体育館	A(2)	RC 3F	昭和52年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
大阪府立貝塚南高等学校	貝塚市橋本620番地	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
大阪府立守口東高等学校	守口市八雲中町2丁目1番32号	体育館	A(3)	RC 3F	昭和58年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府立芦間高等学校	守口市外島町1番43号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和54年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	○	済
大阪府立春日丘高等学校	茨木市春日2丁目1番2号	体育館	A(3)	RC+S 3F	平成14年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立茨木高等学校	茨木市新庄町12番1号	体育館	A(3)	RC+S 3F	平成8年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立茨木西高等学校	茨木市紫明園10番68号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和52年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成26年度)	－	－
大阪府立北摂つばさ高等学校	茨木市玉島台2番15号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和55年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	○	済
大阪府立茨木工科高等学校	茨木市春日5丁目6番41号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和40年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
大阪府立山本高等学校	八尾市山本町北1丁目1番44号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和44年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成21年度)	○	済
大阪府立八尾高等学校	八尾市高町1番74号	体育館	A(3)	RC+S 3F	平成6年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立八尾北高等学校	八尾市萱振町7丁目42番	体育館	A(3)	RC+S 3F	昭和59年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立八尾翠翔高等学校	八尾市神宮寺3丁目107番地	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和49年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
大阪府立河南高等学校	富田林市錦ヶ丘町1番15号	体育館	A(2)	RC 3F	昭和55年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成26年度)	○	済
大阪府立富田林高等学校	富田林市谷川町4番30号	体育館	A(3)	RC+S 3F	平成8年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立富田林支援学校	富田林市大字甘南備216番地	体育館	A(3)	RC+S 2F	平成8年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府立寝屋川高等学校	寝屋川市本町15番64号	体育館	A(2)	RC+S 2F	昭和45年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成21年度)	○	済
		管理教室棟	A(1)	RC 3F	昭和12/27年度	0.64	教育庁 施設財務課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
		普通教室棟1	A(2)	RC 4F	昭和42年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成23年度)	－	－
		特別教室棟A	A(2)	RC 3F	昭和41/昭和40年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成26年度)	－	－
大阪府立北かわち阜が丘高等学校	寝屋川市寝屋北町1番1号	体育館	A(2)	RC+S 2F	昭和54年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	○	済
		本館	A(1)	S 4F	昭和53～55年度	0.82	教育庁 施設財務課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
大阪府立西寝屋川高等学校	寝屋川市葛原2丁目19番1号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和56年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成19年度)	○	済
		校舎棟1	A(2)	RC 4F	昭和54年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	－	－
		校舎棟2	A(2)	RC 4F	昭和55年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	－	－
		校舎棟3	A(3)	RC 4F	昭和56年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府立生野高等学校	松原市新堂1丁目552番地	体育館	A(2)	RC+S 2F	昭和44年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成23年度)	○	済
大阪府立松原高等学校	松原市三宅東3丁目4番1号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成18年度)	－	－
大阪府立大塚高等学校	松原市西大塚2丁目1005番地	体育館	A(3)	RC+S 3F	昭和60年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立緑風冠高等学校	大東市深野4丁目12番1号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和48年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	○	済
大阪府立野崎高等学校	大東市寺川1丁目2番1号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和52年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
大阪府立信太高等学校	和泉市葛の葉町387番2号	体育館	A(3)	RC+S 3F	昭和58年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立懐風館高等学校	羽曳野市大黒776番地	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和47年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成22年度)	－	－
大阪府立西浦支援学校	羽曳野市西浦2丁目1797	屋内運動場	A(2)	RC 4F	昭和54年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成26年度)	－	－
大阪府立門真西高等学校	門真市柳田町29番1号	体育館	A(2)	RC 3F	昭和53年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	○	済
大阪府立門真なみはや高等学校	門真市島頭4丁目9番1号	管理教室棟	A(2)	RC 4F	昭和45年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
		体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和47年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
大阪府立高石高等学校	高石市千代田6丁目12番1号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和53年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成23年度)	○	済
大阪府立藤井寺高等学校	藤井寺市津堂3丁目516番地	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成21年度)	－	－

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺市御舟町10番1号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和41年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺市川北2丁目5番23号	体育館	A(3)	RC+S 2F	昭和59年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府立布施高等学校	東大阪市下小阪3丁目14番21号	体育館	A(2)	RC+S 2F	昭和45年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成24年度)	○	済
大阪府立花園高等学校	東大阪市花園東町3丁目1番25号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和40年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
大阪府立みどり清朋高等学校	東大阪市池島町6丁目3番9号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和49年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成21年度)	－	－
大阪府立かわち野高等学校	東大阪市新庄4丁目11番95号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成18年度)	－	－
大阪府立布施北高等学校	東大阪市荒本西1丁目2番72号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和54年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成19年度)	○	済
大阪府立城東工科高等学校	東大阪市西鴻池町2丁目5番33号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和49年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成21年度)	－	－
大阪府立布施工科高等学校	東大阪市宝持3丁目7番5号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和51年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
大阪府立校岡樟風高等学校	東大阪市鷹殿町18番1号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和45年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成21年度)	○	済
大阪府立たまがわ高等支援学校	東大阪市稲葉2丁目3番25号	体育館	A(3)	S 2F	昭和61年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府立りんくう翔南高等学校	泉南市樽井2丁目35番54号	体育館	A(1)	RC+S 3F	昭和51年度	0.76	教育庁 施設財務課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	○	済
大阪府立四條畷高等学校	四條畷市雁屋北町1番1号	体育館	A(3)	RC+S 3F	平成8年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	○	済
大阪府立泉鳥取高等学校	阪南市緑ヶ丘1丁目1番10号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和52年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
大阪府立島本高等学校	島本町桜井台15番1号	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和50年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成26年度)	－	－
大阪府立佐野高等学校	泉佐野市市場東2丁目398	体育館	A(2)	RC 2F	昭和45年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成25年度)	○	済
大阪府立佐野工科高等学校	泉佐野市高松東1丁目3番50号	体育館	A(1)	RC 2F	昭和49年度	0.82	教育庁 施設財務課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	○	済
大阪府立桜宮高等学校	大阪市都島区毛馬町5丁目22-28	体育館	A(2)	RC 4F	昭和56年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	改修済(平成26年度)	－	－
		体育館	A(3)	RC 5F	平成12年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－
大阪府立東高等学校	大阪市都島区東野田町4丁目15-14	体育館	A(1)	RC 3F	昭和54年度	0.85	教育庁 施設財務課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
大阪府立汎愛高等学校	大阪市鶴見区今津中2丁目1-52	体育館	A(1)	RC 1F	昭和49年度	1.46	教育庁 施設財務課	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
		体育館	A(3)	RC 3F	昭和49年度	－	教育庁 施設財務課	－	－	－	新耐震	－	－

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府立東淀工業高等学校	大阪市淀川区加島1丁目52-81	体育館	A(1)	RC 3F	昭和39年度	0.87	教育庁 施設財務課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有	-	-
		体育館	A(3)	S 2F	平成29年度	-	教育庁 施設財務課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府立都島工業高等学校	大阪市都島区善源寺町1丁目5-64	体育館	A(1)	RC 3F	昭和40年度	0.74	教育庁 施設財務課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有	-	-
大阪府立泉尾工業高等学校	大阪市大正区泉尾5丁目16-7	体育館	A(3)	RC 3F	昭和61年度	-	教育庁 施設財務課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府立生野工業高等学校	大阪市生野区生野東2丁目3-66	体育館	A(3)	RC 3F	昭和63年度	-	教育庁 施設財務課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府立工芸高等学校	大阪市阿倍野区文の里1丁目7-2	体育館	A(2)	RC 4F	昭和39年度	-	教育庁 施設財務課	-	-	-	改修済(平成7年度)	-	-
大阪府立淀商業高等学校	大阪市西淀川区野里3丁目3-15	体育館	A(3)	RC 4F	平成29年度	-	教育庁 施設財務課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府立鶴見商業高等学校	大阪市鶴見区緑2丁目10-9	体育館	A(2)	RC 2F	昭和40年度	-	教育庁 施設財務課	-	-	-	改修済(平成21年度)	-	-
		体育館	A(2)	RC 2F	昭和41年度	-	教育庁 施設財務課	-	-	-	改修済(平成21年度)	-	-
大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪市天王寺区烏ヶ辻2丁目9-26	体育館	A(3)	RC 3F	平成23年度	-	教育庁 施設財務課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府立住吉商業高等学校	大阪市住之江区御崎7丁目12-55	体育館	A(3)	RC 2F	平成26年度	-	教育庁 施設財務課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府立桜和高等学校	大阪市北区松ヶ枝町1-38	体育館	A(1)	RC 3F	昭和40年度	0.76	教育庁 施設財務課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有	-	-
大阪府立咲くやこの花高等学校	大阪市此花区西九条6丁目1-44	体育館	A(3)	RC 5F	平成20年度	-	教育庁 施設財務課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府立中央高等学校	大阪市中央区釣鐘町1丁目1-5	体育館	A(3)	RC 8F	平成4年度	-	教育庁 施設財務課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府立水都国際高等学校	大阪市住之江区南港中3丁目7-13	体育館	A(3)	RC 3F	令和4年度	-	教育庁 施設財務課	-	-	-	新耐震	-	-
大阪府立出来島支援学校	大阪市西淀川区出来島3丁目3番6号	体育館	A(3)	S 1F	令和6年度	-	教育庁 施設財務課	-	-	-	新耐震	-	-

避難所＜その他＞

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
大阪府立修徳学院	柏原市大字高井田809番1号	体育館	A(2)	RC+S 2F	昭和42年度	-	家庭支援課	-	-	-	改修済(平成21年度)	-	-
大阪府立砂川厚生福祉センター	泉南市馬場3丁目1566	管理棟	A(1)	RC 2F	昭和44年度	0.70	地域生活支援課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有	-	-
		体育館	A(2)	RC+S 2F	昭和42年度	-	地域生活支援課	-	-	-	改修済(平成21年度)	-	-
大阪府教育センター	大阪市住吉区苅田4丁目13-23	本館	A(3)	RC 8F 1B	平成4年度	-	高等学校課	-	-	-	新耐震	○	R4改修工事完了
		別館	A(2)	RC 5F 1B	昭和45年度	-	高等学校課	-	-	-	改修済(平成22年度)	-	-

＜土木施設(雨水ポンプ棟など)＞

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
安威川ダム	茨木市大字生保65-8 他12筆	管理棟	A(3)	RC 2F1B	令和4年度	－	河川室	－	－	－	新耐震	－	－
平野川分水路排水機場	大阪市城東区東中浜7－9－6	管理棟	A(3)	RC 6F	昭和58年度	－	河川室	－	－	－	新耐震	－	－
茨田ポンプ場	大阪市鶴見区諸口5丁目2番27号	管理棟	A(2)	RC 2F 2B	昭和48年度	－	下水道室	－	－	－	改修済(平成19年度)	－	－
岸部ポンプ場	吹田市南正雀3丁目5番1号	沈砂池ポンプ棟	A(3)	RC 2F 1B	平成3年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		ポンプ棟	A(2)	RC 2F 2B	昭和47年度	－	下水道室	－	－	－	改修済(平成25年度)	－	－
		ポンプ棟(増設)	A(3)	RC 2F 3B	平成3年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
高槻水みらいセンター	高槻市番田2丁目1番1号	管理棟	A(3)	RC 4F 1B	平成3年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		電気棟	A(2)	RC 3F 1B	昭和55年度	－	下水道室	－	－	－	改修済(平成16年度)	－	－
		雨水ポンプ棟	A(3)	RC 4F 1B	昭和56年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		雨水ポンプ棟(増設)	A(3)	RC 2F 1B	平成2年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
前島ポンプ場	高槻市前島4丁目30番1号	ポンプ棟	A(1)	RC 3F 2B	昭和47年度	0.63	下水道室	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
		ポンプ棟(増設)	A(3)	RC 3F 2B	平成2年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
中部水みらいセンター	貝塚市二色南町6-1	管理棟	A(3)	RC 3F 1B	平成7年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		主電気棟	A(3)	RC 2F 1B	平成3年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		電気棟	A(3)	RC 2F 1B	昭和63年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
菊水ポンプ場	守口市菊水通1丁目2番4号	管理棟	A(2)	RC 2F 2B	昭和46年度	－	下水道室	－	－	－	改修済(平成19年度)	－	－
渚水みらいセンター	枚方市渚内野4丁目10番1号	管理棟	A(3)	RC 2F 1B	平成16年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		自家発電機棟	A(3)	RC 3F 2B	昭和59年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		沈砂池ポンプ棟	A(3)	RC 2F 4B	昭和56年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
穂積ポンプ場	茨木市下穂積1丁目180	ポンプ棟	A(2)	RC 3F 1B	昭和50年度	－	下水道室	－	－	－	改修済(平成16年度)	－	－
中央水みらいセンター	茨木市宮島3丁目1番1号	管理棟	A(2)	RC 4F 1B	平成2年度	－	下水道室	－	－	－	改修済(平成15年度)	－	－
		1系ポンプ棟	A(1)	RC 3F 2B	昭和44年度	0.97	下水道室	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
		1系ポンプ棟(増設)	A(1)	RC 3F 2B	昭和46年度	1.49	下水道室	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
		1系ポンプ棟(増設)	A(3)	RC 3F 2B	昭和59年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		電気棟	A(1)	RC 2F 1B	昭和55年度	1.845	下水道室	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
小阪合ポンプ場	八尾市南小阪合町1丁目2番7号	管理棟	A(3)	RC 2F 4B	昭和60年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
新家ポンプ場	八尾市新家町1丁目97	管理棟	A(2)	RC 2F 2B	昭和47年度	－	下水道室	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
長吉ポンプ場	八尾市南亀井町3丁目1番56号	管理棟	A(1)	RC 2F 4B	昭和55年度	2.69	下水道室	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
萱島ポンプ場	寝屋川市東神田町193-1	管理棟	A(3)	RC 2F 3B	昭和61年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
太平ポンプ場	寝屋川市讃良西町7番21号	管理棟	A(2)	RC 2F 3B	昭和42年度	－	下水道室	－	－	－	改修済(平成19年度)	－	－
今池水みらいセンター	松原市天美西7丁目265番地1号	管理棟	A(3)	RC 3F 4B	平成2年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		自家発電機棟	A(3)	RC 3F	平成6年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		受変電設備棟	A(3)	RC 2F	平成6年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		雨水ポンプ場(今井戸系)	A(3)	RC 3F 3B	平成6年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		雨水ポンプ場(今井戸川系)	A(3)	RC 1F 2B	昭和60年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造・階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化の手法	着手予定時期	来年度予定	備考	特定天井の有無	特定天井の対策状況
深野ポンプ場	大東市南新田1丁目4番8号	管理棟	A(3)	RC 2F 4B	平成12年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
深野北ポンプ場	大東市深野北2丁目171番4号	管理棟	A(1)	RC 2F 3B	昭和55年度	2.12	下水道室	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
氷野ポンプ場	大東市大東町2-1	管理棟	A(2)	RC 3F 3B	昭和44年度	－	下水道室	－	－	－	改修済(平成19年度)	－	－
桑才ポンプ場	門真市東田町15-1	管理棟	A(1)	RC 2F 3B	昭和46年度	1.37	下水道室	－	－	－	耐震診断の結果耐震性有	－	－
摂津ポンプ場	摂津市鳥飼本町2丁目13番31号	雨水ポンプ棟(増設)	A(3)	RC 3F 2B	平成6年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		ポンプ棟	A(3)	RC 3F 2B	昭和59年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
味舌ポンプ場	摂津市正雀 4丁目15番10号	沈砂池ポンプ棟(山田系)	A(3)	RC 2F 1B	平成3年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		沈砂池ポンプ棟(千里系)	A(3)	RC 2F 2B	昭和60年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
大井水みらいセンター	藤井寺市西大井1丁目407番1号	管理棟	A(3)	RC 3F 2B	平成5年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
鴻池水みらいセンター	東大阪市北鴻池町1-18	沈砂池ポンプ棟	A(2)	RC 3F 2B	昭和46年度	－	下水道室	－	－	－	改修済(平成19年度)	－	－
		管理棟	A(2)	RC 4F 2B	昭和46年度	－	下水道室	－	－	－	改修済(平成10年度)	－	－
寺島ポンプ場	東大阪市西鴻池町4丁目2番20号	管理棟	A(3)	RC 3F 4B	昭和56年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
小阪ポンプ場	東大阪市若江西新町1丁目11番21号	管理棟	A(3)	RC 2F 3B	昭和57年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
植付ポンプ場	東大阪市中石切町7丁目2番18号	管理棟	A(3)	RC 2F 3B	平成10年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
新池島ポンプ場	東大阪市新池島町4丁目3番35号	管理棟	A(3)	RC 2F 4B	平成5年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
川俣ポンプ場	東大阪市川俣3丁目4番37号	管理棟	A(3)	RC 3F 2B	昭和58年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
川俣水みらいセンター	東大阪市川俣2丁目1番1号	沈砂池ポンプ棟管理棟	A(2)	RC 3F 3B	昭和45年度	－	下水道室	－	－	－	改修済(平成20年度)	－	－
南部水みらいセンター	泉南市りんくう南浜1番	管理棟	A(3)	RC 3F 1B	平成4年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		電気棟	A(3)	RC 2F 1B	平成4年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		電気棟	A(3)	RC 1F	平成4年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
狭山水みらいセンター	大阪狭山市東池尻6丁目1647	管理棟	A(3)	RC 3F 2B	平成15年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
北部水みらいセンター	忠岡町新浜3丁目	管理棟	A(3)	RC 2F	昭和56年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
		特高自家発電棟	A(3)	RC 3F 1B	昭和58年度	－	下水道室	－	－	－	新耐震	－	－
原田水みらいセンター	豊中市原田西町1-1	管理棟1.2系	A(2)	RC 3F 1B	昭和39年度	－	下水道室	－	－	－	改修済(平成22年度)	－	－